

ME540-PWC01-LC, МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Модули контроля питания предназначены для управления питанием **(два тумблера на лицевой панели)** каркаса блочного аппарата контрольно-измерительной «Вибробит 500», контроля напряжения и тока, а также приема и формирования дискретных и логических сигналов по заданным проектными решениями алгоритмам.

ОСОБЕННОСТИ

Управление питанием каркаса блочного (вкл./выкл) по двум вводам +24 В DC (два тумблера на лицевой панели);

Прием дискретных логических сигналов (например, концевые выключатели открытия двери шкафа);

Управление сигнальными лампами (типа «светофор») шкафа;

Формирование логического сигнала разрешения проверки каналов измерения модулями тестирования;

Формирование общего сигнала неисправности шкафа.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль напряжения питания по вводам в диапазоне 0 – 30 В;

Контроль тока потребления по вводам в диапазоне 0 – 6 А;

Дискретный выход управления функциями тестирования системы (один), потребляемый ток не более 100 мА;

Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от –40 до +70° С;

Ширина лицевой панели 7НР (35 мм).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[ВШПА.421412.540.310 РЭ. Модуль контроля питания ME540-PWC01-LC \(LD\).
Руководство по эксплуатации](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\).](#)

[Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500](#)

[Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500](#)

[Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств](#)

.....