

MG530-GNX02-LA, МОДУЛЬ ГЕНЕРАТОРА

Шестнадцатиканальный модуль генератора предназначен для формирования тестового переменного/постоянного сигнала, подмешиваемого к сигналу датчика (первичного преобразователя), аналогично модулям тестирования в составе аппаратуры контрольно-измерительной «Вибробит 500»



ОСОБЕННОСТИ

Индивидуальная настройка формы, частоты и амплитуды сигналов для каждой пары выходов;
Сигналы для каналов 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16 устанавливаются одинаковые (настройка попарно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

16 каналов формирования тестового сигнала;
Разрядность 8-канального ЦАП — 12 бит;
Диапазон напряжений генерации от 0 до 2,5 В;
Диапазон частот генерации сигнала синусоидальной формы от 50 до 15000 Гц;
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от –40 до +70° С;
Ширина лицевой панели 4НР (20 мм).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\)](#)

[Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500](#)

[Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500](#)

Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
