

MP540-ACDC60-LP, МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Импульсный модуль питания

MP540-ACDC60-LP с выходным напряжением + 24В постоянного тока и номинальной мощностью 60 Вт. Основное назначение — питание преобразователей и модулей аппаратуры контрольно-измерительной «Вибробит 500».



ОСОБЕННОСТИ

- Контроль входного/выходного напряжения модуля;
- Контроль выходного тока модуля;
- Логическая сигнализация — 6 логических входов, 3 логических выхода, возможность настройки логических правил;
- Дублированные интерфейсы RS485, CAN2.0B.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания — переменное 85 — 265 В, постоянное 85 — 370 В;
- Выходная мощность — 60 Вт Выходное напряжение +24 В;
- Пульсации выходного напряжения — не более 30 мВ;
- Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от -40 до +70° С;
- Ширина лицевой панели 8HP (40mm).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893-20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\).](#)

[Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893-20. Вибробит 500](#)

Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500

Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
